

Alla USL servizio prevenzione sui luoghi di lavoro

Al Comando Vigili del Fuoco

Trasloco Direzione politiche della Casa del Comune di Pisa presso sede via Enrico fermi n. 4.

Una sede vecchia ed insicura

Probabilmente quando arriverà questa missiva il trasloco dell'Ufficio Casa sarà già avvenuto.

Intendiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione alcune problematiche che abbiamo rilevato per l'incolumità di lavoratori e cittadini, relativamente alla sede dove saranno allocati gli uffici della Direzione Politiche della Casa.

Il fabbricato in oggetto che risale agli anni 70 è quello dove attualmente sono presenti gli uffici dell'Azienda Apes.

Gli uffici della Direzione politiche della casa saranno disposti in una porzione del primo piano del suddetto fabbricato, mentre gli altri uffici allo stesso piano ed agli altri piani continueranno ad essere occupati dall'Azienda Apes.

Le perplessità maggiori vertono sul fatto che la numerosa utenza dell'ufficio Casa si sommerà all'utenza di Apes. Da notare che per ogni bando emesso dall'Ufficio casa (3 – 4 bandi all'anno), vengono richiamati migliaia di cittadini che più volte devono recarsi agli uffici per consegnare la documentazione.

Gli uffici dedicati al pubblico di Apes sono collocati allo stesso primo piano dove saranno collocati anche gli uffici del Comune di Pisa. Gli spazi comuni ed i servizi saranno utilizzati in maniera promiscua.

La preoccupazione maggiore verte sul piccolo corridoio a servizio di tutti gli uffici che sarà intasato dalle persone in attesa. Apes ha già uno sportello front office al piano terra che smista le persone agli uffici, il Comune ancora non ha ancora appaltato la costruzione di un bancone- front office che dovrebbe essere realizzato, anch'esso al piano terra. Sarebbe necessario che il bancone venga realizzato al più presto per garantire l'incolumità del personale, sia da eventuali contaminazioni biologiche che da intemperanze del pubblico.

Le vie di esodo risultano già insufficienti rispetto all'utenza attuale.

Il fabbricato di 4 piani fuori terra è dotato di due scale di servizio interne ed entrambe confluiscono nello stesso ambiente posto al piano terra, è privo dei moderni sistemi antincendio previsti dalla legge, come porte e pareti R.E.I. ed impianti di rilevazione. Ogni piano, attualmente è dotato di un solo estintore.

Al piano terra, oltre alle varie suppellettili, vi è un ripostiglio con pareti di legno nonché un magazzino di materiale informatico. Tale magazzino dovrà accogliere anche il copioso archivio cartaceo dell'ufficio Casa.

Al terzo piano sottotetto vi è un archivio cartaceo di Apes molto copioso, con un rilevante carico di fuoco, anch'esso non dotato di nessun dispositivo di rilevamento e di estinzione.

Gli RLS del Comune di Pisa

Gli addetti al servizio di emergenza del Comune di Pisa