

Prot. 20899 E 5 FEB. 2016

Pisa 04-02-2016

Al Sindaco Comune di Pisa

Oggetto: Vigilanza igienico sanitaria presso "Comune di Pisa" direzione Polizia Municipale

In relazione all'attività di vigilanza, a seguito di esposto pervenuto ai nostri uffici in data 12-01-2016, è stato effettuato sopralluogo congiunto con tecnici di prevenzione dell' U.F. P.S.L.L di Pisa in data 28-01-2016, presso i locali ove hanno sede gli uffici della Polizia Urbana Ambiente Centrale Operativa Sesta Porta posti in Via Cesare Battisti n° 51.

La presente relazione si riferisce esclusivamente agli aspetti di nostra competenza igienistica, lasciando alla Medicina del Lavoro gli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dal sopralluogo sono emerse le carenze sotto riportate :

Locale spogliatoio donne

Sulle pareti di tale locale risultano essere presenti vistose tracce di umidità ascendente e muffe.

Locale W.C.

Il W.C. si presenta distaccato parzialmente dalla parete dove fissato originariamente e pertanto inutilizzabile.

Locale spogliatoio maschile

Sulle pareti di tale locale risultano essere presenti vistose tracce di umidità ascendente e muffe sono altresì evidenti infiltrazioni di acqua provenienti dalle docce adiacenti. Inoltre i piatti delle docce risultano essere distaccati dall'ancoraggio originale contribuendo a peggiorare la situazione suddetta.

Corridoi e locali di comunicazione

I muri di tali spazi presentano anch'essi numerose zone di umidità e muffa inoltre in alcuni punti tale umidità ha deteriorato gli stessi fino al loro sgretolamento.

Ricambio d'aria


In tutti i locali suddetti non appare esserci un adeguato impianto di ricambio d'aria, in sostituzione di un areazione naturale, in termini di immissione/estrazione d'aria così come previsto dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che i locali attualmente adibiti a spogliatoio del personale e servizi igienici non siano idonei al loro uso da un punto di vista igienico sanitario.

Si invita pertanto a presentare entro 7 giorni dal ricevimento della presente un piano di lavoro per il ripristino dei locali oltre alla soluzione che nell'immediato la S.V. intende adottare per ovviare alle problematiche descritte.

Distinti saluti.

Dott.ssa Emanuela De Franco



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
DNV / n°157641

Azienda USL Toscana nord ovest



UNITÀ FUNZIONALE
IGIENE PUBBLICA E
NUTRIZIONE

Galleria G. B. Gerace 14
56124 Pisa
Tel. 050-954.403
isp-pi@usl5.toscana.it

Responsabile
Dott.ssa
Emanuela De Franco

Azienda Usi
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503