



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PISA

"Magis Aspera Hora Magis Animosa Voluntas"

115

MESSAGGIO TELEFAX

Numero del

Al Sig. Sindaco del Comune di PISA

p.c. All'Uff. Ambiente del Comune di Pisa

p.c. All'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pisa

E p.c. all' Ufficio Territoriale del Governo di Pisa -

TESTO : Comunicasi che alle ore 11,00 del giorno 02.03.2016, Personale Tecnico del Comando Provinciale VVF. è intervenuto, a seguito di esposto ricevuto con prot.n. 2111 del 29.02.16 , nel Comune di Pisa presso il cantiere del << PARCO DELLE TORRI >> in Via Bargagna , per accertare l'esistenza di quanto segnalato . Dal verifica eseguita è emerso che seppure il cantiere sia in stato di abbandono l'intero suo perimetro risulta recintato con rete e pannellature metalliche . La rete di recinzione risulta priva di discontinuità per l'intero perimetro seppure **in alcuni tratti** (Di fronte il Cine Isola Verde e di fronte la Cappella della Pubblica assistenza) **sono evidenti segni di deformazione causata da reiterati accessi da parte di estranei** per sormonto sulla recinzione .

Tanto appare necessario evidenziare considerato che la platea di fondazione, dei due edifici, con le sue paratie é divenuta una piscina ove ristagnano le acque piovane ed in caso di caduta accidentale di persone nello specchio d'acqua non si escludono danni/rischi di annegamento.

Si ritiene opportuno segnalare la necessità di :

- 1)**Ripristinare l'integrità della rete di recinzione** al fine di scoraggiare gli accessi di persone estranee nell'area di cantiere .
- 2)**Prosciugare il bacino al fine di evitare i rischi legati alla presenza d'acqua** che per altro non consente di individuare l'esistenza di cavità e pozzetti nella platea di fondazione che potrebbero creare vere e proprie trappole per quanti accedono anche abusivamente nell'area di cantiere, **oppure in subordine** provvedere a **recintare con ringhiera alta almeno 1,00 m. tutta la zona a rischio di caduta nell'acqua** .

Tanto segnalasi , per salvaguardia della pubblica incolumità , per la notifica ai proprietari del terreno ove trovasi il cantiere per i necessari e dovuti provvedimenti ;

per IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Ing. Ugo D'anna)

Il Tecnico incaricato

(Ing. SALVATORE CACCIATORE)